

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari 170- 09170 ORISTANO

Tel 07833150 - Fax 0783211286

(D.P.G.R.S. n. 239 del 4-12-1996)

Progetto per l'efficientamento delle stazioni di sollevamento del comprensorio
irriguo del Consorzio

Interventi nelle centrali di Tanca Molino e Strada 10 di Arborea




PROGETTO ESECUTIVO P0716

CUP G64H15001580002



PARTICOLARI COSTRUTTIVI - TANCA MOLINO

il progettista coordinatore: Dott. ing. Roberto Sanna i progettisti: Dott. ing. Gabriele Gorni Dott. ing. Fabrizio Musiu	ALLEGATO: 29
	SCALA:
V. il responsabile del procedimento Dott. Serafino Meloni	DATA: Settembre 2016


Dati dimensionali motore elettrico.




Dati dimensionali inverter.




Particolare collegamenti inverter – pannello di controllo.



Particolare messa a terra delle schermature dei cavi in corrispondenza della piastra passacavi dell'armadio .




- 1 Ai morsetti dei cavi di potenza
- 2 Schermatura cavo
- 3 Morsetto di terra (PE) dell'armadio, pannello di cablaggio o modulo convertitore
- 4 Porzione di cavo spellata
- 5 Manicotto EMC
- 6 Piastra passacavi
- 7 Piastra inferiore
- 8 Serracavo
- 9 Cuscinetti di schermatura conduttivi per i cavi di controllo



Esempio di piastra passacavi

Particolare messa a terra ad alta frequenza a 360° delle schermature dei cavi motore in corrispondenza degli ingressi



Particolare messa a terra ad alta frequenza a 360° delle schermature dei cavi di controllo in corrispondenza degli ingressi

