

Consorzio di bonifica Oristanese
Provincia di Oristano

PIANO DI MANUTENZIONE

MANUALE D'USO

(Articolo 40 D.P.R. 554/99)

OGGETTO: PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE - Eliminazione interferenze delle infrastrutture irrigue consortili con gli argini del Fiume Tirso.
CUP. G14H15001150002 - CAT. P0516.

COMMITTENTE: ~~Data,~~
Consorzio di Bonifica dell'Oristanese

IL TECNICO
Dott. Ing. Roberto Sanna

Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 strutture in cls

° 02 Condotte

Corpo d'Opera: 01

strutture in cls

Il pozzetto in cls armato e stato realizzato per consentire la facile gestione e ispezionabilità dell'attraversamento, Il pozzetto infatti assolve alla funzione di verifica di eventuali perdite che nel tempo potrebbero verificarsi, e procedere quindi alle operazioni di ripristino, o nell'ipotesi di integrale sostituzione della tubazione, al taglio della condotta e allo sfilamento dal lato golena. I blocchi di ancoraggio vengono realizzati per assorbire eventuali spinte e colpi d'ariete impressi alla condotta dalla pressione idrica, Tali elementi in cls, sono stati dimensionati per contrastare le spinte mediante un'azione a gravità, e controterra.

Unità Tecnologiche:

- ° 01.01 Blocchi di ancoraggio
- ° 01.02 Opere di fondazioni superficiali

