



Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Via Cagliari, 170
09170 Oristano (OR)
TEL.07833150
pec: protocollo.cbo@pec.it
web:<http://www.bonificaoristanese.it/>

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



CBO - CBO - 1 - 2024-04-04 - 0003318

Codice Amministrazione: **CBO**
Numero di Protocollo: **0003318**
Data del Protocollo: **giovedì 4 aprile 2024**
Classificazione: **9 - 1 - 0**
Fascicolo: **2022 / 920**

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA INTEGRAZIONI PROGETTO
RICALIBRATURA DELLA SEZIONE E ADEGUAMENTO DELLE ARGINATURE DEL
RIO MOGORO C.A.T. P0920**

MITTENTE:

COMUNE DI URAS
VIA ELEONORA, 86
URAS

Note:



COMUNE DI URAS

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Eleonora D'Arborea n. 86 - C.A.P. 09099 - C.F. 80000590952 - P.I. 0009040958 ☎ 07831931868 – PEC protocollo@pec.comune.uras.or.it

SETTORE TECNICO

Al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Area Tecnica – Settore progettazione e direzione lavori
Via Cagliari n. 170
09170 ORISTANO
protocollo.cbo@pec.it

Oggetto: Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. per l'approvazione del progetto: "Ricalibratura della sezione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro - Completamento degli interventi di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio), ricalibratura della sezione e adeguamento delle arginature" – C.A.T. P 0920 C.U.P. G55H20000080002 – RICHIESTA INTEGRAZIONI.

Vista la nota assunta al prot. 10134, del 13/12/2023, con la quale il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese indiceva una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14, c. 2, della Legge n. 241/1990, per l'esame del progetto indicato in oggetto;

Visti gli elaborati del progetto denominato: "Ricalibratura della sezione e adeguamento delle arginature del rio Mogoro - Completamento degli interventi di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio), ricalibratura della sezione e adeguamento delle arginature" redatto dall'ing. Zuddas Gianluca;

Comunica che in fase istruttoria è emersa l'esigenza integrare la seguente documentazione:

- planimetria, in adeguata scala di rappresentazione, con l'individuazione delle aree nelle quali verrà riutilizzato il materiale di esubero di circa 8'950 m3 o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del tecnico progettista, sul conferimento in discarica dello stesso materiale;
- nel caso di riutilizzo del materiale di esubero in destinazioni esterne al demanio fluviale occorre presentare copia delle convenzioni sottoscritte con i soggetti privati. Si fa presente che, in questo caso, dovranno essere eseguite indagini su campioni prelevati in sito secondo le metodologie descritte nell'allegato 2 "Procedure di campionamento in fase di progettazione" e ancora più dettagliatamente nelle Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo (Delibera del Consiglio SNPA n.54/19 del 09/05/2019).

Disponibile per ulteriori chiarimenti, porge distinti saluti.

Uras, lì 04/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to Geom. Marco Pistis

C_L496 - URAS - 1 - 2024-04-04 - 0002810