



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



Copia Conforme

Servizio Amministrativo

Registro Generale n. 384 del 08/08/2019

Registro di Servizio n° 119 del 08/08/2019

Oggetto: Riparazione gruppo di continuità in dotazione al Servizio Agrario.-CIG Z422966B13.



Determinazione N° 119 del 08/08/2019

OGGETTO: Riparazione gruppo di continuità in dotazione al Servizio Agrario.-CIG Z422966B13.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Maurizio SCANU, tale nominato con delibera della Deputazione Amministrativa n. 573 del 24/7/2000, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. 2712/030 in data 6/9/2000 e Direttore di Area ai sensi dell'art. 27 dello Statuto consortile vigente;

SENTITO il CED Gianfranco TRONU che lamenta il malfunzionamento del gruppo di continuità Mod. APC 1500 Matricola 51031120766 in dotazione al Servizio Agrario causato dalle batterie per cui chiede che vengano sostituite;

DATO atto che gli Uffici ai sensi del Regolamento consortile per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione commissariale n. 16 del 15/1/2007 e riapprovato in data 3/3/2008 con deliberazione n. 87 e con deliberazione n. 59 del 17/7/2014, vista la tipologia e le caratteristiche del servizio, nonché sulla base di indagini di mercato, ha individuato il fornitore a cui affidare il servizio;

VISTO il preventivo presentato dalla Ditta SISTEL Informatica che propone la riparazione del Gruppo di Continuità APC 1500 Matr. AS1021120766, consistente nella sostituzione di n. 2 batterie 12 V 18 Ah, al prezzo di € 160,00, compresa I.V.A.

CONSIDERATO che, trattandosi di un costo esiguo, è giustificato l'affidamento diretto attraverso una trattativa informale;

ACCERTATA la regolarità previdenziale ed assicurativa della Ditta KONE S.p.A. – corrente in ORISTANO – via Tirso n. 156 – C.F. e P.I. n. 0067331 091 8 – mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva Prog. INAIL 17073901 del 24/6/2019 con validità al 22/10/2018;

VISTO il Bilancio di Previsione 2019;

CONSIDERATO che occorre impegnare la spesa di € 160,00, compresa I.V.A., sul Cap. 2710 UPB S01 "Manutenzione impianti e macchinari" del bilancio 2019;

VISTO il DLgs 50/2016 art. 36 comma 2;

VISTI l'artt. 27 dello Statuto vigente;

VISTA la L.R. 06/2008 "Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare la riparazione del Gruppo di Continuità APC 1500 Matr. AS1031120766 in dotazione al Servizio Agrario, consistente nella sostituzione di n. 2 batterie 12 V 18 Ah, alla Ditta SISTEL Informatica – corrente in Oristano, via Tirso n. 156, al prezzo di € 131,15, oltre I.V.A.;
- 1) di impegnare la spesa di € 160,00, compresi € 28,85, imputandola sul Cap. 2710 UPB S01 “Manutenzione impianti e macchinari” del bilancio 2019.

SISTEL – Riparazione gruppo continuità – Impegno

Il Dirigente
Dott. Maurizio Scanu

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li _____

Il funzionario delegato

Si certifica che:

copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal _____ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

☐ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data _____ con nota n° _____.

☐ non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato
